

nr. 170
din 29.02.2012

CATRE,
AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE IN DOMENIUL
ENERGIEI
DEPARTAMENTUL REGLEMENTARE PIATA DE GAZE NATURALE,
PRETURI SI TARIFE

Anexa nr. 3

la Standardul de performanta pentru serviciul de
distributie a gazelor naturale
Raport anual 01.01.2011 - 31.12.2011

| Indicatorul de performanta (numarul articolului) | Obiectiv | Realizat |
|--|--------------|----------|
| IGP1 - Rezolvarea solicitarilor de acces in vederea racordarii la SD (art. 14) | 98% | 99,34% |
| IGP2 - Notificarea consumatorului in legatura cu intreruperile planificate si neplanificate ale serviciului [art. 15 alin. (1) si (2)] | 95% | 96,07% |
| IGP3 - Obligatiile OSD de informare a solicitantilor/ consumatorilor decurgand din legatura cu alte reglementari ale autoritatii [art. 16 alin. (1)] | 95% | 98,71% |
| IGP6 - Indicator de siguranta procentul anual de conducte supuse controlului [art. 19 alin.(1) lit. (a)] conducte subterane din otel x<0,025 0,025<x<0,25 0,25<x<1 x>1 conducte din otel supraterane conducte din polietilena cu vechime < de 2 ani conducte din polietilena cu vechime > de 2 ani | Maximum % | |
| | 100 | 0 |
| | 50 | 50 |
| | 25 | 0 |
| | 8,3 | 0 |
| | 100 | 100 |
| | 50 | 50 |
| | 100 | 100 |
| Numarul anual de defecte care genereaza pierderi de gaze localizate pe un kilometru de retea verificata [art. 19 alin. (1) lit. (b)] | 0,8 | 0 |
| Numarul anual de defecte care genereaza pierderi de gaze identificate ca urmare a sesizarilor unor terti pe un kilometru de retea [art. 19 alin. (1) lit. (c)] | 0,1 | 0,09 |
| Numarul anual de defecte care genereaza pierderi de gaze cauzate de actiunea unor terti pe un kilometru de retea [art. 19 alin. (1) lit. (d)] | - | - |

Director,
ing. Rotariu Liviu